

# ПАСПОРТ



## СВЕТИЛЬНИКИ СТАЦИОНАРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

### 1. Назначение

- 1.1 Светильник стационарный общего назначения предназначен для общего освещения административных, общественных, производственных, торговых и иных помещений.
- 1.2 Светильник соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 879.

### 2. Технические характеристики

- 2.1 Светильник рассчитан для работы с люминесцентными лампами типа Т8 мощностью 18, 36 Вт в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В, частотой 50 Гц.
- 2.2 Класс защиты светильника от поражения электрическим током - I.
- 2.3 Основные технические характеристики приведены в табл. 1.

### 3. Комплект поставки

- 3.1 В комплект поставки входят:
  - Светильник, шт. – 1 шт, 2 шт, 3 шт, 4 шт. (в зависимости от упаковки)
  - Упаковка, шт. – 1
  - Паспорт, шт. 1
- 3.2 Лампы и стартеры в комплект поставки не входят.

### 4. Устройство

- 4.1 Общий вид и расположение точек крепления (размер А) светильника приведен на рис 1.
- 4.2 Светильник состоит из корпуса, в котором размещена электрическая схема, и рассеивателя.
- 4.3 Светильники выпускаются с электромагнитными или электронными ПРА (ЭПРА). Схемы включения люминесцентных ламп с электромагнитным ПРА приведены на рис. 2. Схема включения ламп с электронным ПРА приведена на корпусе электронного ПРА.

### 5. Требования по технике безопасности

- 5.1 Установку, подключение светильника к сети, ремонт и обслуживание (замену ламп, чистку) производить только при отключенном питании.
- 5.2 Не включать светильник без надежного заземления.
- 5.3 Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.
- 5.4 По окончании срока службы светильника необходима его замена, так как старение изоляции проводов внутреннего монтажа существенно снижает электробезопасность изделий.

- 5.5 При утилизации светильника необходимо разделить детали светильника по видам материалов и в установленном порядке сдать на переработку.
- 5.6 Внимание! Газоразрядные лампы, используемые в светильниках, содержат ртуть! Вышедшие из строя лампы подлежат утилизации и обезвреживанию в установленном порядке.
- 5.7 Эксплуатация с неисправными стартерами не допускается.

## **6. Подготовка к работе, установка, эксплуатация**

- 6.1 Эксплуатация светильника должна осуществляться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей".
- 6.2 Распакуйте светильник и проверьте комплектность.
- 6.3 Снимите рассеиватель, проведите провод электропитания через отверстие в корпусе и установите светильник.
- 6.4 Подсоедините провод электропитания к клеммной колодке, соблюдая полярность.
- 6.5 Установите стартер/стартеры и лампу/лампы.
- 6.6 Закрепите рассеиватель на корпусе светильника.
- 6.7 При эксплуатации светильника следует своевременно заменять неисправные лампы и стартеры.
- 6.8 Загрязненный рассеиватель рекомендуется очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

## **7. Свидетельство о приемке**

Светильник соответствует требованиям ТУ 3461-002-12926234-2013 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: \_\_\_\_\_

Контролер: \_\_\_\_\_

Упаковщик: \_\_\_\_\_

Светильник сертифицирован.

## **8. Транспортирование и хранение**

- 8.1 Светильник должен храниться в закрытых, сухих, проветриваемых помещениях. В воздухе помещения не должно быть кислотных, щелочных и других примесей, вызывающих коррозию.
- 8.2 Светильник должен транспортироваться железнодорожным транспортом (в крытых вагонах или в универсальных контейнерах) и крытым автотранспортом.


## **9. Гарантийные обязательства**

- 9.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу светильника в течении 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения.
- 9.2 Срок сохраняемости светильников до ввода в эксплуатацию не более 1 года.
- 9.3 Выход ламп и стартеров из строя браком не является.

Таблица 1. Технические характеристики светильников

Наименование	Тип полимерного рас- светителя	Мощность, Вт	Тип ПРА	Степень защиты	Климатическое ис- полнение	Класс защиты	Размеры: LxBxH, мм, не более	Масса, кг, не более	
ЛВО01-4x18-003 Идеал	«Опал»	4x18	ЭмПРА	IP20	УХЛ4	I	595x595x65	3,6	
ЛВО01-4x18-004 Идеал	«Микропризма»								
ЛВО01-4x18-005 Идеал	«Призма»								
ЛВО01-4x18-013 Идеал	«Опал»		ЭПРА					3,0	
ЛВО01-4x18-014 Идеал	«Микропризма»								
ЛВО01-4x18-015 Идеал	«Призма»								
ЛВО01-4x18-003 Премьер	«Опал»	4x18	ЭмПРА	IP20	УХЛ4	I	595x595x70		4,3
ЛВО01-4x18-004 Премьер	«Микропризма»								
ЛВО01-4x18-005 Премьер	«Призма»								
ЛВО01-4x18-013 Премьер	«Опал»		ЭПРА					3,5	
ЛВО01-4x18-014 Премьер	«Микропризма»								
ЛВО01-4x18-015 Премьер	«Призма»								
ЛПО01-4x18-003 Кристалл	«Опал»	4x18	ЭмПРА	IP20	УХЛ4	I	610x610x75		4,4
ЛПО01-4x18-004 Кристалл	«Микропризма»								
ЛПО01-4x18-005 Кристалл	«Призма»								
ЛПО01-4x18-013 Кристалл	«Опал»		ЭПРА					3,7	
ЛПО01-4x18-014 Кристалл	«Микропризма»								
ЛПО01-4x18-015 Кристалл	«Призма»								

\* Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики продукции без ухудшения её потребительских качеств.




ЛВО01-4x18 Идеал



ЛВО01-4x18 Премьер, ЛПО01-4x18 Кристалл

**Рис. 1.** Общий вид светильников



**Рис. 2.** Схема включения светильников с ЭМПРА



Адрес изготовителя: ООО «Ксенон», 431430, Россия, Республика Мордовия, Инсарский район,  
г. Инсар, ул. Советская, 68  
тел./факс: 8 (8342) 47-92-24, 48-01-92, 24-25-41  
e-mail: xenon@xnn.ru; www.xnn.ru